

Znak: PINB-0717/1/2016

Kazimierza Wielka dn. 18.03.2016r.

Urzędy Miast i Gmin, Urzędy Gmin
na terenie
powiatu kazimierskiego
wg. rozdzielnika

W związku z pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18.12.2015r. Znak: DIK/INN/074/251/15, dotyczącym bezpiecznego użytkowania instalacji gazowych tutejszy Inspektorat przypomina, że obowiązek przeprowadzenia kontroli szczelności tych instalacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie instalacji gazowych wynika z art.62 ust.1 pkt.1c ustawy Prawo budowlane i obciąża właściciela lub zarządcę obiektu.

Z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wynika, że instalacja gazowa to układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem głównym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami. Na terenie powiatu Kazimierskiego nie występuje sieciowe zasilanie gazem ziemnym. Natomiast występują instalacje zasilane z :

- 1) pojedynczej butli;
- 2) zespołu butli;
- 3) oraz instalacje zbiornikowe, które

zgodnie z w/w Rozporządzeniem również podlegają kontroli okresowej, w której należy zwrócić szczególną uwagę na ich szczelność, a zwłaszcza szczelność połączeń gwintowanych, połączeń urządzeń z instalacją oraz zaworów odcinających.

Ad.1 Instalacja gazowa zasilana z pojedynczej butli gazowej, w której długość przewodu z rury stalowej nie przekracza 2mb powinna być po jej wymianie lub remoncie, poddana sprawdzeniu szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu. Sprawdzenie powinno być również wykonane niezwłocznie po każdej wymianie butli jak również po wymianie przewodu elastycznego. Sprawdzenie szczelności po każdej wymianie butli przeprowadza użytkownik instalacji zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle, lub przedstawiciel dostawcy gazu, w przypadku gdy z użytkownikiem lokalu została zawarta umowa o dostarczenie gazu w butlach.

Ad.2 Instalacja gazowa zasilana z zespołu butli (max 10szt.), w której długość przewodu z rury stalowej przekracza 2mb powinna być po jej wymianie lub remoncie poddana głównej próbie szczelności przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (zgodnie z §44 ust.1 Rozporządzenia)

Ad.3 Instalacja gazu płynnego zasilana ze zbiornika lub grupy zbiorników powinna być użytkowana jeżeli:

- po jej wykonaniu lub remoncie dokonano odbioru technicznego;
- wykonano główną próbę szczelności wg. zasad określonych w §44 Rozporządzenia;
- zbiornik został zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego
- okresowy przegląd polegający na sprawdzeniu szczelności wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiorników wymagany jest raz w roku, natomiast przegląd zbiornika wraz z przyłączem określa decyzja Urzędu Dozoru Technicznego.

Treść niniejszego pisma proszę o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych oraz tablicach informacyjnych w Państwa siedzibach i sołectwach.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy
w Kazimierzy Wielkiej
2. Urząd Miasta i Gminy
w Skalbmierzu
3. ~~Urząd Gminy w Bejscach \~~
4. ~~Urząd Gminy w Czarnocinie~~
5. ~~Urząd Gminy w Opatowcu~~
6. ~~Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 32/1
28-500 Kazimierza Wielka~~
7. ~~Spółdzielnia Mieszkańców Krzczonów 104, 28-520 Opatowiec~~
8. ~~Spółdzielnia Mieszkańców Podolany~~
9. ~~Wspólnota Mieszkaniowa Nagorzany~~
10. ~~Wspólnota Mieszkaniowa Drożejowice~~
11. ~~Wspólnota Mieszkaniowa Topola~~
12. ~~Zarządca Nieruchomości
P. Irena Trybała
ul. Budzyńska 2
28-500 Kazimierza Wielka~~
13. ~~a/a~~

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU TECHNICZNEGO

Jan Dybala