



# PAŃSTWOWY POWIATOWY

## INSPEKTOR SANITARNY

### W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/ 159 /16

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2017 r.

### OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2016 r.  
dla wodociągu sieciowego STOJANOWICE

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1412),
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139),
  - 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 r. poz.1989)
- oraz na podstawie sprawozdań (§ 8 ust.2) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej:

- Ib/10/N/16 z dnia 21.01.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach)
- Ib/98/N/16 z dnia 28.04. 2016 r. (Urząd Gminy Bejsce)
- LHS 9051.1.425.2016 z dnia 20.05.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach)
- Ib/183/N/16 z dnia 13.07.2016 r. (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejskach)
- Ib/222/N/16 z dnia 01.08.2016 r. (Ośrodek Zdrowia w Bejskach)
- Ib/301/N/16 z dnia 24.10.2016 r. (Szkoła Podstawowa w Bejskach)
- Ib/150/S/16 z dnia 04.03.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach)
- Ib/474/S/16 z dnia 20.06.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach)
- Ib/790/S/16 z dnia 20.09.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach)
- Ib/1007/S/16 z dnia 09.12.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach)
- 4183/PAF/2016 z dnia 09.12.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju**

**s t w i e r d z a**

**jakość wody w wodociągu publicznym STOJANOWICE w badanym zakresie,  
spełnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporządzenia**

### Uzasadnienie:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociągu publicznego Stojanowice wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach w 2016 roku przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez ZGKiM w Stojanowicach sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 1 Decyzję oraz 4 oceny jakości wody stwierdzających przydatności wody do spożycia przez ludzi. Ponadto PPIS w Busku-Zdroju wydał 1 Decyzję opłatową za zły stan techniczny stwierdzony podczas kontroli sanitarnej ujęcia wody Stojanowice.

Ocene jakości wody z wodociągu publicznego Stojanowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139).

AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
  
Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Stojanowicach, 28-512 Bejsce, Stojanowice 47
2. Wójt Gminy Bejsce
3. a/a