



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.Ia-4261/160 /16

*3102*

URZĄD G.M.  
Busko-Zdrój, dnia 10.01.2017 r.

W P L Y N E J

dnia 2017-01-20

ROCZNA, OBSZAROWA OCENA  
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE  
GMINY BEJSCE

podpis ..... *10.24.2017 dr.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) przesyła **obszarową ocenę jakości wody** na terenie **gminy Bejsce za rok 2016**.

Monitoring jakości wody do spożycia (kontrolny i przeglądowy) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

**1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Bejsce objęte są wodociągi:**

- Stojanowice
- *oraz częściowy zakup wody z wodociągu Stary Korczyn*

**2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi są:**

- **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stojanowice 47A, 28-512 Bejsce - wodociąg Stojanowice**
- **prowadzony częściowy zakup wody z wodociągu Stary Korczyn zarządzanego przez Związek Międzygminny NIDA 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn**

### 3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stojanowice 47A 28-512 Bejsce	Stojanowice (303,0 m <sup>3</sup> /dobę)	303,0 m <sup>3</sup> /dobę	- Chlorowanie - Odżelazianie - Odmanganianie
2	Związek Międzygminny NIDA 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn	Zakup wody z wodociągu Stary Korczyn (116,0 m <sup>3</sup> /dobę)		- Chlorowanie - Ozonowanie - Koagulacja - Filtracja

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: **2 787** osób

### 5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stojanowice 47A 28-512 Bejsce	Stojanowice	- Ib/10/N/16 z dnia 21.01.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach) - Ib/98/N/16 z dnia 28.04. 2016 r. (Urząd Gminy Bejsce) - LHS 9051.1.425.2016 z dnia 20.05.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach) - Ib/183/N/16 z dnia 13.07.2016 r. (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejskach) - Ib/222/N/16 z dnia 01.08.2016 r. (Ośrodek Zdrowia w Bejskach) - Ib/301/N/16 z dnia 24.10.2016 r. (Szkoła Podstawowa w Bejskach) - Ib/150/S/16 z dnia 04.03.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach) - Ib/474/S/16 z dnia 20.06.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach) - Ib/790/S/16 z dnia 20.09.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach) - Ib/1007/S/16 z dnia 09.12.2016 r. (Ujęcie wody w Stojanowicach) - 4183/PAF/2016 z dnia 09.12.2016 r.(Ujęcie wody w Stojanowicach)

<p>Związek Międzygminny NIDA 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn</p>	<p><b>Zakup wody z wodociągu Stary Korczyn</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ib/80/N/16 z dnia 21.01.2016 r. (OZ Opatowiec) mętność=1,5±0,2</li> <li>- Ib/14/N/16 z dnia 01.02.2016 r. ( OZ Opatowiec) mętność=2,0±0,3</li> <li>- Ib/28/N/16 z dnia 05.02.2016 r. (OZ Opatowiec)</li> <li>- Ib/54/N/16 z dnia 14.03.2016 r. (Ujęcie Stary Korczyn)</li> <li>- Ib/53/N/16 z dnia 14.03.2016 r. (UG Opatowiec)</li> <li>- Ib/55-N-16 y dnia 14.03.2016 r. (Piotrkowice 35) enterokoki 13 j.t.k</li> <li>- Ib/56/N/16 z dnia 14,03.2016 r. (Ujęcie Stary Korczyn)</li> <li>- Ib/57/N/16 z dnia 14.03.2016 r. (Piotrkowice 35)</li> <li>- Ib/89/n/16 z dnia 18.04.2016 r. (Zajazd Chwalibogowice)</li> <li>- 395/OBŚ/N/16 z dnia 20.05.2016 r. (Zajazd Kraśniów)</li> <li>- Ib/196/N/16 z dnia 14.07.2016 r. (Stadion Gorzków)</li> <li>- Ib/198/N/16 z dnia 19.07.2016 r. (Zajazd Wiśniewskich Kraśniów)</li> <li>- Ib/220/N/16 z dnia 01.08.2016 r. (Zajazd Chwalibogowice)</li> <li>- Ib/303/N/16 z dnia 24,10.2016 r.(Piekarnia Opatowiec)</li> <li>- SB/03622/02/2016 z dnia 04.02.2016 r. (SUW Stary Korczyn)</li> <li>- SB/09901/03/2016 z dnia 07.03.2016 r. (Zajazd pod Świerkami Chwalibogowice)</li> <li>- Ib/238/S/16 z dnia 01.04.2016 r. (SUW Stary Korczyn)</li> <li>- Ib/226/S/16 z dnia 29.03.2016 r. (Urząd Gminy Opatowiec)</li> <li>- SB.20629/04/2016 z dnia 21.04.2016 r. (SUW Stary Korczyn)</li> <li>- SB/29509/05/16 z dnia 31.05.2016 r. (SUW Stary Korczyn)</li> <li>- SB/37997/06/16 z dnia 21.05.2016 r. (Przepompownia Wody Rogów)</li> <li>- SB/60314/09/16 z dnia 13.09.2016 r. (Urząd Gminy Opatowiec)</li> <li>- SB/87997/11/2016 z dnia 30.11 12 2016 r. (Przepompownia Wody Rogów)</li> <li>- SB/87996/11/2016 z dnia 30.11.2016 r. (SUW Stary Korczyn)</li> </ul>
--	--	--

## 6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Stojanowice wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministara Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

## 7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał 1 decyzję opłatową za zły stan techniczny wodociągu publicznego Stojanowice, ujęcie wody Stojanowice, na zarządcę wodociągów tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach 47 A, 28-512 Bejsce.

## 8. Działania naprawcze

Analizy wody do spożycia w wodociągu publicznym **Stojanowice** wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – działania naprawcze nie były wymagane.

## 9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2016 r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu **wójtowi** / burmistrzowi / prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*Krzysztof Socha*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Bejsce, 28-512 Bejsce
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Stojanowice 47A, 28-512 Bejsce
3. a/a